


# 水質検査成績書

第 20-01738 号

依頼者 苫前郡羽幌町南町1番地の1

羽幌町水道事業 羽幌町長 駒井久晃様

2020年 05月 13日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

| 種別    | 浄水   | 区分   | 簡易水道                        |                   |   |
|-------|--|--|-----------------------------|-------------------|---|
| 採水年月日 | 2020年05月13日  | 時間   | 10時00分                      |                   |   |
| 天候    | 前日   | 晴  | 当日                          |                   |   |
| 天候    | 晴  | 施設名  | 羽幌町焼尻簡易水道                   |                   |   |
| 水源名称  | 白浜無名川  | 採水地点   | 羽幌町大字焼尻 羽幌沿海フェリー 株式会社内      |                   |   |
| 採水者   | 今野仁己   | 所属   | 羽幌町役場上下水道課                  |                   |   |
| 気温    | 13.0 °C  | 水温   | 7.8 °C                      |                   |   |
| 残留塩素  | 0.6 mg/L   |  |                             |                   |   |
| No.   | 項目名  | 結果値  | 水質基準                        | 検査方法              | 定量下限値   |
| 01    | 一般細菌   | 0 1ml中   | 1mlの検水で形成される菌落数が100以下であること。 | 標準寒天培地法           | -   |
| 02    | 大腸菌  | 不検出  | 検出されないこと。                   | 特定酵素基質培地法         | -   |
| 03    | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素  | <0.03 mg/L   | 10mg/L以下であること。              | イオンクロマトグラフ法(陰イオン) | 0.03  |
| 04    | 鉄及びその化合物   | <0.01 mg/L   | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。     | ICP法              | 0.01  |
| 05    | 塩化物イオン   | 54.3 mg/L  | 200mg/L以下であること。             | イオンクロマトグラフ法(陰イオン) | 0.2   |
| 06    | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                                    | 0.7 mg/L   | 3mg/L以下であること。               | 全有機炭素計測定法         | 0.3   |
| 07    | pH値  | 7.3  | 5.8以上8.6以下であること。            | ガラス電極法            | -   |
| 08    | 味  | 異常なし   | 異常でないこと。                    | 官能法               | -   |
| 09    | 臭気   | 異常なし   | 異常でないこと。                    | 官能法               | -   |
| 10    | 色度   | <1 度   | 5度以下であること。                  | 比色法               | 1   |
| 11    | 濁度   | <0.1 度   | 2度以下であること。                  | 積分球式光電光度法         | 0.1   |
|       |  | 以下余白   |                             |                   |   |
| 検査方法  | 平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成30年3月28日 平成30年厚生労働省告示第138号) |  |                             |                   |   |
| 判定    | 上記の検査項目については水質基準に適合する。                               |  |                             |                   |   |
| 検査期日  | 2020年 05月 13日 ~ 2020年 05月 19日                        |  |                             |                   |   |
| 検査責任者 | 試験検査部次長 飛山 毅   |  |                             |                   |   |
|       | 2020年 05月 19日  | 水道法第20条登録水質検査機関 登録番号 第29号<br>建築物飲料水水質検査登録機関 登録番号 北海道第5<br>札幌市豊平区平岸1条8丁目6番6号<br>一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査セ |                             |                   |  |

- 成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
- 本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。